

平成29年度排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定結果

測定年月日	測定場所	測定結果の 得られた年月日	測定結果
			ダイキシン (ng-TEQ/m ³ N)
自主基準値			0.01
平成29年4月7日	1号炉煙突	平成29年5月12日	0.0021
平成29年10月2日		平成29年11月7日	0.0016
平成29年6月1日	2号炉煙突	平成29年7月10日	0.0087
平成29年11月20日		平成29年12月26日	0.00076
平成29年4月7日	3号炉煙突	平成29年5月12日	0.0011
平成29年10月2日		平成29年11月6日	0.0012

測定年月日	測定場所	測定結果の 得られた年月日	測定結果			
			ばいじん (g/m ³ N)	NO _x (ppm)	SO _x (ppm)	HCl (mg/m ³ N)
自主基準値			0.01	20	10	17
平成29年4月7日	1号炉煙突	平成29年5月26日	<0.001	7	<1.5	7.1
平成29年10月2日		平成29年11月16日	<0.001	10	<1.5	<2.3
平成29年6月1日	2号炉煙突	平成29年7月31日	<0.001	<3	<1.5	2.3
平成29年11月20日		平成29年12月21日	<0.001	4	<1.5	8
平成29年4月7日	3号炉煙突	平成29年5月26日	<0.001	5.4	1.7	1.7
平成29年10月2日		平成29年11月16日	0.001	5	<1.5	4.4