

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況（安土最終処分場（令和2年2月現在））

イ 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋め立てた一般廃棄物の 各月ごとの種類及び数量	飛灰固化物 (t)	122.84	120.72	89.47	133.28	132.60	123.17	23.67	84.93	159.58	186.69			1176.95
	不適物 (t)	42.70	33.05	19.33	30.74	23.82	34.16	6.92	68.49	29.32	38.45			326.98
	ガレキ類 (t)	13.92	3.19	17.91		3.69	6.58		9.91					55.20
	合計 (t)	179.46	156.96	126.71	164.02	160.11	163.91	30.59	163.33	188.90	225.14			1559.13

ロ 最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項


項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の点検	点検を行った年月日	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
損壊するおそれがあると 認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ハ 最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
遮水工の点検	点検を行った年月日	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	毎週火・金	
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
遮水効果が低下するおそれがあると 認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 二 水質検査に関する事項

地下水	検査項目	単位	法基準値	自主基準値	測定日	
					9月10日 上流	9月10日 下流
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	
総水銀	mg/L	0.005以下	0.005以下	0.005未満	0.005未満	
カドミウム	mg/L	0.003以下	0.003以下	0.001未満	0.001未満	
鉛	mg/L	0.01以下	0.01以下	0.005未満	0.005未満	
六価クロム	mg/L	0.05以下	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
砒素	mg/L	0.01以下	0.01以下	0.001未満	0.004	
全シアン	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.002以下	0.001未満	0.001未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.1以下	0.002未満	0.002未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.04以下	0.004未満	0.004未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	1以下	0.001未満	0.001未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	
チウラム	mg/L	0.006以下	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	
シマジン	mg/L	0.003以下	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
セレンおよびその化合物	mg/L	0.01以下	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
クロロエチレン	-	0.002以下	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	1以下	0.083	0.24	



放流水	検査項目	単位	法基準値	自主基準値	採水日											
					4月9日	5月14日	6月11日	7月5日	8月6日	9月10日	10月15日	11月12日	12月3日	1月14日	2月4日	
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出						不検出		不検出				
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	0.005以下	0.005未満						0.005未満		0.005未満				
カドミウムおよびその化合物	mg/L	0.03以下	0.03以下	0.005未満						0.005未満		0.005未満				
鉛およびその化合物	mg/L	0.1以下	0.1以下	0.05未満						0.05未満		0.05未満				
有機磷化合物	mg/L	1以下	1以下	不検出						不検出		不検出				
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.5以下	0.01未満						0.01未満		0.01未満				
砒素およびその化合物	mg/L	0.1以下	0.1以下	0.01未満						0.01未満		0.01未満				
シアン化合物	mg/L	1以下	1以下	0.01未満						0.01未満		0.01未満				
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.003以下	0.005未満						0.005未満		0.005未満				
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.1以下	0.001未満						0.001未満		0.001未満				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.1以下	0.001未満						0.001未満		0.001未満				
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.2以下	0.02未満						0.02未満		0.02未満				
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.02以下	0.001未満						0.001未満		0.001未満				
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.04以下	0.004未満						0.004未満		0.004未満				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	1以下	0.02未満						0.02未満		0.02未満				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.4以下	0.04未満						0.04未満		0.04未満				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	3以下	0.001未満						0.001未満		0.001未満				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.06以下	0.006未満						0.006未満		0.006未満				
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.02以下	0.002未満						0.002未満		0.002未満				
チウラム	mg/L	0.06以下	0.06以下	0.006未満						0.006未満		0.006未満				
シマジン	mg/L	0.03以下	0.03以下	0.003未満						0.003未満		0.003未満				
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.2以下	0.02未満						0.02未満		0.02未満				
ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.1以下	0.01未満						0.01未満		0.01未満				
セレンおよびその化合物	mg/L	0.1以下	0.1以下	0.01未満						0.01未満		0.01未満				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	0.5以下	0.009						0.008		0.005				
ほう素およびその化合物	mg/L	50以下	50以下	0.5						0.7		0.7				
ふっ素およびその化合物	mg/L	15以下	15以下	0.2未満						0.2未満		0.2未満				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物	mg/L	200以下	200以下	0.5未満						0.5未満		0.5未満				
水素イオン濃度 (pH)	-	5.8~8.6	6.0~8.5	7.4	7.1	7.4	7.1	7.3	7.1	7.1	7	7.0	7.1	7.0		
生物化学的酸素要求度 (BOD)	mg/L	60以下	5以下	1未満	1未満	1未満	1	2	1未満	1未満	1	1	1	1		
化学的酸素要求度 (COD)	mg/L	90以下	10以下	1.5	2	1.3	2	1.1	2	1.1	1.5	1.6	1.5	0.4		
浮遊物質 (SS)	mg/L	60以下	5以下	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
ノルマンヘキサン抽出物質含有量	mg/L	5以下	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
フェノール含有量	mg/L	5以下	5以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
銅含有量	mg/L	3以下	3以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
亜鉛含有量	mg/L	2以下	2以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	10以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	
溶解性マンガ含有量	mg/L	10以下	10以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10	
クロム含有量	mg/L	2以下	2以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大腸菌群数	個/cmf	日間平均3,000	日間平均3,000	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
窒素含有量	mg/L	120以下	5以下	0.5	1	1	0.8	1.1	0.8	0.8	1.1	0.9	0.7	0.5未満		
炭含有量	mg/L	16以下	0.1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	0.1以下	0.00028						0.000063	0	0	0.000090	0.000012		