

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況（日野清掃センター（令和4年11月現在））

イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位 (t)

種類	可燃ごみ（家庭系及び事業系一般廃棄物）												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	600.97	1,595.03	1,019.96	1,130.32	1,709.98	1,671.79	716.54	196.21					8,640.80
2号炉	1,581.52	1,196.34	1,018.96	1,454.07	0.00	0.00	1,025.64	1,038.58					7,315.11
3号炉	1,253.21	368.20	467.40	1,745.48	1,796.95	1,356.41	1,744.69	959.88					9,692.22
合計	3,435.70	3,159.57	2,506.32	4,329.87	3,506.93	3,028.20	3,486.87	2,194.67					25,648.13

ロ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
連続測定は、インターネットで公表することが難しいため、清掃センターで公表します。

ハ ばいじんの除去を行った日

1号炉	10月20日～10月28日
2号炉	8月4日～8月12日
3号炉	5月13日～6月14日

ニ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

ダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した位置	図1のとおり
------------	--------

	排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果 (ng-TEQ/m ³)	法基準値 (自主基準値)
1号炉	5月18日	6月21日	0.0041	1 (0.01)
	9月16日	10月25日	0.00012	
2号炉	7月1日	8月4日	0.0013	
3号炉	8月19日	9月26日	0.00076	

ばい煙量又はばい煙濃度

排ガスを採取した位置	図1のとおり
------------	--------

	1号炉		2号炉	3号炉	法基準値 (自主協定値)
排ガスを採取した年月日	5月18日	9月16日	7月1日	8月19日	
結果の得られた年月日	6月24日	10月25日	8月4日	9月26日	
測定の結果					
硫黄酸化物 (ppm)	1.5未満	1.6未満	1.6未満	1.6未満	4,800 (10)
ばいじん (mg/m ³)	1未満	1未満	1未満	1未満	80 (10)
塩化水素 (mg/m ³)	5.3	7.5	2.2未満	5.1	700 (17)
窒素酸化物 (ppm)	3	4	3	7	250 (20)
水銀 (mg/m ³)	0.0032	0.0011	0.00017	0.00004未満	0.05 (0.05)




図1